Rok 2020

P. MAREK MIČKA
TEL. 737 268 996 (PO-PÁ 7.00 ÷ 15.00 HOD)

ČOV 350 EO

ČS1

VDJ studna vrt

Dalině

hř.

Škvořetický p.

208 463,7

495,1 HOMOLE

460,7

217

458

456

LEGENDA

- gravitační kanalizace
- tlaková kanalizace
- vodovodní přípojka
- nn přípojka
- vodovod
- stávající vodovod JVS
- lokální biocentrum funkční
- lokální biokoridor funkční

elková délka vodovodu 3 238,0 m
eřejné části vodovodních přípojek 112 ks – 724,5 m
avitační kanalizace PVC DN 250 mm – 2 805,0 m
akova kanalizace PE DN 80 mm – 301,5 m
eřejné části gravitačních přípojek 107 ks DN 150 mm – 741 m
akové přípojky 2 ks DN 50 mm – 107,5 m

zám.

zeměd.

zeměd.

zeměd.

vrt

sp. sv.

vrt

218 484,7

Škvořetice

474

vrt

Stárka

napojení na skupinový vodovod

227 486,2

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing. Š. Bereniová	Ing. Jitka Malá	Ing. P. Plichta	Ing. Jitka Malá

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : Měú Blatná, odbor ŽP, T. G. Masaryka 322, 388 11

INVESTOR : OÚ Škvořetice, Škvořetice 100, 388 01 Škvořetice

STAVBA :

ČOV, splašková kanalizace a vodovod Škvořetice

OBSAH:

Celkový situační výkres

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

FORMÁT	2 x A4
STUPEŇ	PD k VZ
DATUM	08/2017
MĚŘÍTKO	1 : 5000
kótováno v	mm
Č. ZAKÁZKY	113
Č. VÝKRESU	C.2

ČÍSLO PA

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ PRO ROK 2020 + PŘÍPOJKY