

Manuál pro postup při realizaci kanalizačních a vodovodních přípojek v obci Škvořetice:

1. Je nutno včas a v předstihu určit a označit místo na hranici pozemku pro připojení kanalizace a vodovodu. Toto místo je nejlépe konzultovat se zástupcem zhotovitele (fa **CASTA** dopravní stavby s.r.o.) **M. Míčkou tel. 737 268 996** (ve všední dny 8 - 17 hod). Pozor místo pro přípojku kanalizace a vody nemusí být stejné!! Je to individuální dle potřeby každé nemovitosti.
2. Zahájení prací jednotlivých větví kanalizace a vodovodu je patrné z harmonogramu prací, který je k dispozici na vývěsce a webových stránkách obce v grafické podobě.
3. Zhotovitel (CASTA)dovede přípojky na hranici nemovitosti (budova nebo pozemek).
4. Kanalizační přípojka je provedena plastovou rourou průměru DN 150mm, typ hrdla spojení KG (tj. info pro případný nákup rour pro soukromou část přípojky), hloubka provedení min 80 cm, max. dle hloubky hlavního řádu v místě připojení cca 2,5m *Samotné připojení na objekt a následné vypouštění odpadních vod do nové kanalizace bude možné až po spuštění nové ČOV do provozu, předpoklad je v září letošního roku.*
5. Vodovodní přípojka je provedena plastovou rourou průměr DN 25 mm/ vnější průměr DN 32 mm. Hloubka provedení min 0,9 m – nezámrzná. *Vodovodní přípojky bude zhotovitel (Casta) budovat až po tlakových zkouškách vodovodního řádu, budou se tedy realizovat v pozdějším termínu než přípojky kanalizační.*
6. **Je bezpodmínečně nutné vyřadit stávající septiky a jímky, přepady. Do přípojky musí být odpad připojen napřímo.**
Do nové kanalizační přípojky nesmí být svedena dešťová voda z okapů a dvorních vpustí ! **!!! BUDE KONTROLOVÁNO !!!**
7. Budoucí umístění vodoměrů – v jednání jsou zatím dvě možnosti :
a/ V revizní šachtě v prostoru hranice pozemku (buď ve veřejné části nebo v soukromé části těsně za hranicí).
b/ V prostorech odběratele / majitele v soukromé části nemovitosti (sklep, technická místnost, domovní šachta). V tomto případě následně v budoucnu musí umožnit pravidelný odečet spotřeby.
Bližší info ohledně vodoměrné soustavy a její instalace bude podáno v dalším Bubeníčku po vyhodnocení nabídek dodavatelů.